

Требования к температуре воздуха в основных помещениях
дошкольной образовательной организации

Помещения	T⁰ (С) - не ниже
Приемные, игровые ясельных групповых ячеек	22-24
Приемные, игровые младшей, средней, старших групповых ячеек	21-23
Спальни всех групповых ячеек	19-20
Туалетные ясельных групп	22-24
Туалетные дошкольных групп	19-20
Залы для музыкальных и гимнастических занятий	19-20